

医用隔帘

隔帘褶皱率系数 1: 2; 门幅 280±5cm (确定颜色和花型中标后由采购方确认)。面料阻燃方式为永久性阻燃, 非经阻燃剂浸泡/涂层阻燃方式。

1. 纤维含量: 100%聚酯纤维; 医用隔帘面料: 纱线阻燃高精密医用面料

2. 甲醛含量: $\leq 20\text{mg/kg}$;

3. 异味: 无

4. 可分解致癌芳香胺染料: 禁用;

5. 致敏性分散染料: 禁用;

6. 致癌染料: 禁用;

7. 色牢度:

(1) 耐水色牢度 (变色、沾色) ≥ 4 级;

(2) 日晒色牢度 ≥ 5 级;

8. 厚度: $\geq 0.5\text{mm}$;

9. 透气率: 符合国家标准;

10. 遮光率 $\geq 50\%$;

11. 干洗尺寸变化率: $-3\% \sim +3\%$;

12. 水洗尺寸变化率: $-3\% \sim +3\%$;

13. 洗涤后外观平整度 (级): ≥ 3 ;

14. 防紫外线性: $\text{UPF} > 40$ 、 $T(\text{UVA}) \text{AV} < 5\%$;

15. 断裂强力: 洗涤甩干时耐断裂;

16. 起球或起毛起球 (级): ≥ 3 ;

17. 勾丝性能 (级): ≥ 2 ;

18. 耐磨性能: 试验 ≥ 5000 次, 试样未破损;

19. 阻燃标准: 符合 GB20286-2006 阻燃 1 级, 经向/纬向氧指数 $\geq 32\%$, 损毁长度 $\leq 150\text{mm}$, 续燃时间 $\leq 5\text{S}$, 阴燃时间 $\leq 5\text{S}$, 烟密度 $\leq 15\text{SDR}$, 产烟毒性等级不低于 ZA2 级;

20. 防霉性能 (级): ≤ 2 级;

21. 抗菌性能: 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯 (白) 氏菌抑菌率均 $\geq 90\%$, 产品具有抗菌效果。

22. 效果、性能: 不起皱、不褪色、垂感好、无异味、耐洗

铝合金轨道

1. 外观尺寸：宽 $\geq 28\text{mm}$ ，高 $\geq 23\text{mm}$ ；轨道形状和轨道长度待中标后个性化。
2. 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；
3. 抗拉强度 $R_m \geq 220\text{Mpa}$ ；
4. 涂料膜厚度国标：底漆的膜厚不少于 $20\ \mu\text{m}$ ，中间涂层厚度不少于 $25\ \mu\text{m}$ ，面漆层厚度不少于 $10\ \mu\text{m}$ ；
5. 漆膜附着性（干、湿附着性均为 0 级）；
6. 弯曲度 $\leq 1\text{mm}$ ；
7. 韦氏硬度 $\geq 12\text{HW}$ ；
8. 外观质量（型材装饰漆膜均匀整洁，无皱纹、气泡、流痕夹杂物、无发沾、漆膜脱落等现象）。
9. 效果：钩子防锈、滑轮顺畅、每两个钩子间距保持在 10-15cm 之间、安装稳定。